



NOTAS

- 1-DIMENSÕES EM MILÍMETROS ELEVADO EM METROS
- 2-O ELETRODUTO DE ILUMINAÇÃO DEVEA SER DE AÇO GALVANIZADO A FOGO DO TIPO PREGO 43/4", QUANDO NÃO INDICADO, ROSCA BSP E FICADO A CADA 2m.
- 3-FIACAÇÃO NÃO INDICADA DEVEA SER DE 25mm², ISOLAÇÃO DE DE PVC CLASSE 750V.

SIMBOLOGIA

N.	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR	ACEITO	DATA	NOTAS
0	30/04/21	EMISSÃO INICIAL	ROBERTO FUMIO OKABAYASHI	ANTONIO CARLOS MARCUZ			
1	16/05/21	ATENDIMENTO PARCELA TÉCNICO UCP	ROBERTO FUMIO OKABAYASHI	ANTONIO CARLOS MARCUZ			
2	30/07/21	AJUSTE CARIMBO	ROBERTO FUMIO OKABAYASHI	ANTONIO CARLOS MARCUZ			

  

CONTRATANTE:		CONTRATADO:	
		DES.: ROBERTO FUMIO OKABAYASHI PROJ.: ANTONIO CARLOS MARCUZ VEB.: JOSÉ ORLANDO PALUETTO APROV.: JOSÉ ORLANDO E ROBERTO KUROKAWA	CNPJ: 06.013.439/3-57   ART.: 2802723021021815352 CREA: 5060399180-57   ART.: 28027230210252428

  

PROCESSO Nº:	CONTRATO Nº:	LICITAÇÃO Nº:	Nº DO DESENHO:
279/2018 - PROMABEN	023/2019 - UCP/PROMABEN	079/2019 - SECEP	DE-20-001-TEL-E12-PE-DE-005

ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE E EMISSÁRIO FINAL, NECESSÁRIOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DA BACIA DA ESTRADA NOVA PROMABEN II, NO MUNICÍPIO DE BELÉM / PARÁ  
 PROJETO EXECUTIVO - (2a ETAPA)  
 PRELIMINAR DE ILUMINAÇÃO CORTE-AA

REVISÃO: 2 ESCALA: 1:50 FOLHA: 01/01